

ÚJV Řež, a.s.
Hlavní 130
250 68 Husinec
IČO: 463 56 088

Spisová značka: R/2024/47196/ZPZ/JES70
Číslo jednací: R/2024/47196/2
UID: SR00X009CDMY
Počet listů/příloh: 6/0

Vyřizuje/linka: Ing. Jana Zajícová/439
Datum: 18.11.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) ZJES na základě žádosti od společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 273 09 941, kterou zastupuje pan Jiří Kopta, spol. ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec, IČO: 463 56 088 (dále jen „žadatel“), pro záměr „Nový zdroj TAS lokalita Pruněřov“, (dále též „záměr“) dle dokumentace - žádost o závazné stanovisko dle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) s přílohami ze dne 25.10.2024 (dále jen „záměr“).

V souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES vydává toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

pro záměr „Nový zdroj TAS lokalita Pruněřov“

I.

Záměr „Nový zdroj TAS lokalita Pruněřov“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za podmínek uvedených v bodu II. tohoto závazného stanoviska.

II.

Příslušný orgán **souhlasí** s tím, aby žadateli byl ve smyslu § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), **povoleno záměr** „Nový zdroj TAS lokalita Pruněřov“ obsahující tyto stacionární zdroje znečišťování ovzduší:

- Kotelna na biomasu se dvěma kotli o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 39,8 MW – kód 1.1 „Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

- Plynová kotelná se dvěma kotli o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 57,8 MW – kód 1.1 „Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
- Kotelna kogeneračních jednotek (5 ks) o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 111,6 – kód 1.2 „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW“ přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší), celkový elektrický výkon 5 x 10 MWe.
- Záložní zdroj elektrické energie (méně než 2 MW – kód 1.2 „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně“ přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší).
- Průmyslová ČOV s max. přítokem 30 m³/h (720 m³/den – kód 2.6 „Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m³ za den“ přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Spaliny kotlů a kogeneračních jednotek budou vyvedeny do samostatných komínů, jejich výšky byly stanoveny rozptylovou studií. Pro jednotlivé spalovací jednotky byly navrženy tyto minimální výšky (po korekci výšky na okolní zástavbu):

- Biomasová kotelná 25 m
- Plynové motory (KGJ) 29 m
- Plynové kotle 24 m

Souhlas je vydán pro potřeby řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za těchto podmínek:

- 1) K řízení o vydání povolení provozu stacionárních zdrojů dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění bude předložena zdejšímu úřadu konkrétní technická specifikace instalovaných zdrojů znečišťování ovzduší (tzn. výrobce, typ, výrobní číslo, typ hořáků atd.) včetně souvisejících zařízení.
- 2) Povolení provozu zdroje dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění bude nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění (§ 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Jedná se o výstavbu nového zdroje znečišťování ovzduší. Zdroj má být umístěn do stávajícího areálu Elektrárny Prunéřov II (EPRUII) jižně od chladících věží s přirozeným tahem. Celý areál, ve kterém bude zamýšlená stavba situována, leží v zastavěném území „VT pro výrobu a skladování – těžký průmysl a energetika“ severně nad městem Kadaň. Území EPRUII přiléhá od jihu k severovýchodu k železniční trati směr Klášterec nad Ohří – Chomutov. Ze severu je obklopen popílkovištěm s odkalovacími nádržemi, východně za železniční tratí je území s dolem „Nástup“. Ze západu směrem na severozápad je lemován silnicí č. 13 (E442) směr Klášterec nad Ohří – Chomutov. Realizace této stavby je výhradně na stávajících pozemcích ČEZ a.s. V rámci přípravy na výstavbu nových zdrojů bude nutné provést demolice některých stávajících staveb. Pro demolice je zpracována samostatná dokumentace pro povolení bouracích prací.

Nové zdroje v lokalitě EPR II budou řešeny novou výstavbou stavebních objektů teplárenství s patřičným technologickým zařízením pro dodávky tepla. V areálu EPR II na p.p.č. 256/1 budou vybudovány tyto nové stavební objekty s instalovanými novými zdroji na výrobu tepelné energie a elektřiny:

- stavba nové plynové kotelny o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 57,8 MW
- stavba nové kotelny na biomasu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 39,7 MW
- stavba kotelny kogeneračních jednotek o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 111,6, celkový elektrický výkon 5 x 10 MWe
- Průmyslová ČOV
- ČOV 50 EO
- Čerpací stanice PH – nafta s objemem skladovací nádrže 10 m³
- budova centrální elektrické stanice
- skládka biomasy
- záložní zdroj elektrické energie (méně než 2 MW)
- rozvody zemního plynu, regulační stanice
- objekt CHÚV (výroba upravené vody)
- potrubí a energomosty

Spolu se žádostí byly posuzovány tyto dokumenty a informace:

- Výčet staveb je uveden v projektové dokumentaci s názvem „Nový zdroj TAS lokalita Prunéřov“, kterou vypracovala spol. ÚJV Řež, a.s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA, IČO: 46356088, Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, ze dne 30.09.2024.
- Vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace Kadaň-Prunéřov, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče MěÚ Kadaň, č.j. MUKK/33432/2023 ze dne 18.7.2023.
- PD spol. IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 253 57 255, 7/2023.
- Rozptylová studie č. E/6483/2023/RS ze října 2023, kterou vypracovala spol. TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, e-mail: teso@teso-ostrava.cz, m.cihala@teso-ostrava.cz
- Odborný posudek (podle zákona č. 201/2012 Sb. a přílohy č. 13 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) č. E/6483/2023/OP s názvem „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“, který vypracovala spol. TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v únoru 2024
- Vyjádření k projektové dokumentaci k umístění stavby k akci „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“, č.j. KUUK/028118/2024 ze dne 28.02.2024.
- Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov č.j. POH/19011/2024-2/037300 ze dne 17.05.2024.
- Telefonické vyjádření vodoprávního úřadu ze dne 24.6.2024.
- Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Výstavba nového zdroje EPR II“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č.j. KUUK/077092/2023 ze dne 22.5.2023.
- Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou č.j. KUUK/038149/2024 ze dne 22.03.2024.

- Protokol o stanovení radonového indexu č. zak. 1047-24 ze dne 22.03.2024.
- 2x Plná moc.
- Hydrogeologický posudek spol. IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 253 57 255, z července 2023.

Umístění stavby: k.ú. Prunéřov, p.p.č. 256/1, 256/11, 256/21, 256/22, 256/35, 256/36, 256/37, 256/38, 256/39, 256/41, 256/87, 256/107, 256/128, 256/185, 256/188, 256/209

Dnem doručení žádosti bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, zahájeno řízení o vydání jednotného environmentálního závazného stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“).

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru:

- Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy orgánu ochrany ovzduší.

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 25.10.2024 žádost prostřednictvím Portálu stavebníka č. Z/2024/57984, podanou společností ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec, IČO: 463 56 088, za provozovatele zdroje, kterým je spol. ČEZ Teplárenská, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 273 09 941, o vydání JES, resp. závazného stanoviska k povolení záměru obsahující stacionární zdroj znečišťování ovzduší „**Nový zdroj TAS lokalita Prunéřov**“ podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší v platném znění.

Vzhledem k zavedení nového nástroje procesní integrace státní správy v oblasti životního prostředí, tzv. jednotného environmentálního stanoviska (zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku) je výše uvedené závazné stanovisko k povolení záměru dle zákona o ochraně ovzduší vydáno v rámci stanoviska JES.

V případě kotelny na biomasu s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 39,7 MW se jedná o vyhrazenou stavbu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 283/2021 Sb. – stavba slouží pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným tepelným příkonem výroby tepla nad 10 MW, (změny zákona o ochraně ovzduší v návaznosti na nový stavební zákon jsou u vyhrazených staveb aplikovatelné od 01.01.2024).

Ostatní nově instalované stacionární zdroje znečišťování ovzduší jsou stavbou související se stavbou vyhrazenou, které spolu s ní tvoří soubor staveb tak, jak je uvedeno ve výroku. Výše v odůvodnění je uveden též výčet staveb včetně zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

EIA: Uvedená stavba s názvem záměru „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“ byla podrobena procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – kód IS CENIA – ULK1247. Záměr je zařazen do bodu 4 „Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od stanoveného limitu 50 MW“ kategorie II přílohy č. 1 zákona ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Krajský úřad vydal k záměru v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodnutí pod č. j.: KUUK/038149/2024, spis. zn. KUUK/009003/2024/7 ze dne 22.03.2024.

Závěrem rozhodnutí bylo sdělení, že „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována podle citovaného zákona.

Rozptylová studie: Rozptylová studie byla zpracována v souladu s ustanovením přílohy č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Zpracovatel uvedl v závěru, že „Při provozu nových spalovacích zdrojů lze proti současnému stavu (provozu uhelných kotlů) předpokládat významné snížení emisí všech znečišťujících látek, což se pozitivně projeví i na imisní situaci. U částic PM₁₀ a PM_{2,5} bude příspěvek ročních imisí relativně nízký a v obydlených lokalitách reálně neměřitelný, proto v souvislosti s realizací záměru nelze předpokládat významnou změnu imisní zátěže u PM₁₀ a PM_{2,5}. Imise oxidů dusíku a oxidu siřičitého jsou s ohledem na stávající imisní pozadí (které zahrnuje stávající zdroje EPR II) sice relativně vysoké (zejména u SO₂), imisní limity však nebudou překročeny“.

Kompenzační opatření dle § 11 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší nebyla KÚÚK na základě závěrů předložené rozptylové studie, resp. jejího dodatku uložena.

Odborný posudek: byl zpracován v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Zpracovatel odborného posudku v závěru uvádí toto: „V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší byla posouzena předložená dokumentace a podklady k záměru „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“. Z hlediska ochrany ovzduší doporučujeme vydat kladné stanovisko k umístění posuzovaných stacionárních zdrojů. Zařízení budou plnit požadavky na nejlepší dostupná technická řešení, jejich provoz bude mít podle výsledků rozptylové studie akceptovatelný vliv na imisní situaci, provozem právě tohoto záměru nebudou překročeny imisní limity“.

K podmínkám uvedeným v JES:

Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v rámci řízení o vydání závazného stanoviska k povolení záměru obsahující stacionární zdroj nejsou ještě známy veškeré konkrétní technologické parametry. V rámci řízení o vydání povolení provozu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, resp. řízení o vydání integrovaného povolení, bude již zdejší úřad hodnotit zdroj a následně stanovovat podmínky provozu na základě všech dostupných technologických informací o daném zařízení.

Podmínka č. 2 - konstatuje vzájemné propojení/návaznost či substituci legislativních procesů v rámci zákona o ochraně ovzduší a zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění.

KÚ ÚK upozorňuje investora, že zařízení spadá do kategorie činností uvedených v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění novel (zákon o integrované prevenci).

Změna rozhodnutí je vydána v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04: aktualizace k roku 2024, který byl vyhlášen ve Věstníku Ministerstva životního prostředí - č.j. MZP/2024/080/209, květen 2024 – částka 4.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto závazného stanoviska k povolení záměru obsahující vyjmenovaný stacionární zdroj dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Případná žádost o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být podána před uplynutím jeho platnosti; platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být popis aktuálního stavu dotčeného území, včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání jednotného environmentálního stanoviska.

Z hlediska ostatních složek životního prostředí nemá KÚÚK připomínky a nebude vydávat další závazná stanoviska.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí

vydávaneého v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Helena Skalníková

vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Na vědomí:

- ČIŽP, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem
- Město Kadaň, Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň